令和5年度　採水場所：引の田地区

	検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01	一般細菌	コ/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	大腸菌	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01 以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	1.4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.15	−	−	0.15	−	−	0.16	−	−	0.13	−	−
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.0013	−	−	0.0015	−	−	0.0014	−	−	0.001未満	−	−
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.0011	−	−	0.001未満	−	−
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.004未満	−	−	0.004未満	−	−	0.004	−	−	0.004未満	−	−
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001未満	−	−	0.0011	−	−	0.0010	−	−	0.001未満	−	−
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	−	−	−	38	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	−	−	−	56	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	２ーメチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物等(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	−	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満