平成28年度

採水箇所: 釜沢給水栓			検査月											
	検査項目	水道法による基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下						87						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下						<0.02						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下						<0.000001						
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下						<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下						<0.005						
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下						<0.0005						
46	有機物等(TOC)	3 mg/l 以下	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8-8.6	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度 以 下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2 度 以 下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0	0	0	0	97	29	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下						<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下						<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下						<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下						<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下						<0.001						
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下						0.003						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下						0.2						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下						<0.05						
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l 以下						0.10						
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下						<0.0002						
15	1,4ージオキサン	0.05 mg/l 以下						<0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレ	0.04 mg/l 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下						<0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下						<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下						<0.001						
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下						<0.001						
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/l 以下			0.0018			0.0017			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	0.09 mg/l 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下						<0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下						<0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下						<0.01						
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下						0.001						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下						1.8						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下						<0.001						
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	1.0	1.1	1.6	1.3
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l 以下						55						