令和03年度　採水場所:　沢戸給水栓

	検査項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100以下	コ/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
15	1.4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	-	-	0.11	-	-	0.15	-	-	0.14	-	-	0.25
22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002
23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	-	-	0.0029	-	-	0.0053	-	-	0.0025	-	-	0.0016
26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	-	-	0.007	-	-	0.012	-	-	0.005	-	-	<0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	-	-	0.0014	-	-	0.0020	-	-	<0.001	-	-	<0.001
30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	-	-	0.0030	-	-	0.0048	-	-	0.0022	-	-	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005
32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	18	17	20	27	20	19	18	21	19	27	29	27
39	カルシウム. マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	-	-	87	-	-	92	-	-	85	-	-	85
40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	-	-	150	-	-	190	-	-	120	-	-	140
41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
46	有機物等（TOC）	3 以下	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	0.5	<0.3
47	pH値	5.8－8.6	-	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2 以下	度	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※　定量下限値を下回る場合に「＜」付きで表記しています。