

## 令和4年度 採水場所：釜沢給水栓

検査項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01	一般細菌	コ/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
02	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下						0.0003未満						
04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下						0.00005未満						
05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下						0.002						
09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下						0.004未満						
10	シア化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01 以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下						0.3						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下						0.05未満						
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.096						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下						0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04 以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下						0.001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.0054			0.0035			0.0017			0.0020
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.006			0.004未満			0.004未満			0.004未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.0011			0.001未満			0.001未満			0.001未満
30	ブromホルム	mg/L	0.09 以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下						0.01未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下						0.01未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下						0.002						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下						1.9						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下						0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	1.7	1.4	1.4	1.7	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.3	1.1	1.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下						51						
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下						82						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下						0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下						0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下						0.002未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下						0.0005未満						
46	有機物等(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.4
47	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

