

令和4年度 採水場所：沢戸給水栓

検査項目			単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01	一般細菌	コ/mL	100以下	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
02	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下													
04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下													
05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下													
06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下													
07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下													
08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下													
09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下													
10	シア化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下				0.6									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下													
13	ほう素及びその化合物	mg/L	1.0 以下				0.11									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下													
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04 以下													
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下													
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下													
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下													
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下													
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.14			0.11			0.11				0.12		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満				0.002未満		
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満				0.003未満		
25	ジブromokロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.0021			0.001未満			0.0038				0.0022		
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.004			0.004未満			0.009				0.005		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満				0.003未満		
29	ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001未満			0.0014			0.0011				0.001未満		
30	ブromホルム	mg/L	0.09 以下	0.0021			0.0025			0.0037				0.0025		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満				0.005未満		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下													
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下													
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下													
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下													
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	24	28	24	19	23	21	24	24	24	21	21	15	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	91			89			100			87			
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	180			170			220			190			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下													
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下													
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下													
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下													
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下													
46	有機物等(TOC)	mg/L	3 以下	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

